

此图仅用于公示

综合技术经济指标表

项 目		计 量 单 位	数 值
总用地面积		m ²	4250.54
总建筑面积		m ²	1054.62
其中	地上建筑面积	m ²	911.88
	地下建筑面积	m ²	142.74
计容面积		m ²	911.88
建筑基底面积		m ²	911.88
建筑密度		%	21.45
容积率			0.21
厂区绿化面积		m ²	220
绿地率		%	5.18
机动车停车位		个	3
非机动车停车位		个	19
非机动车停车位面积		m ²	22.8

根据赵县自然资源和规划局规划条件，建筑密度≤25%，容积率≤0.5。
根据《河北省城市停车设施配置及建设导则》，工业厂房机动车停车位每100m²建筑面积0.3，本工程配3个；非机动车停车位每100m²建筑面积2，本工程配19个。

站区建筑物一览表

序号	名 称	层数	高度 (m)	占地面积 (m ²)	总建筑面积 (m ²)	其中 (m ²)		计容面积 (m ²)	结构型式
						地上	地下		
1	配电装置室	1F	9.45/6.00	815.88	815.88	815.88	0.00	815.88	钢框架结构
2	消防泵房及消防水池	1F	7.35	48.00	190.74	48.00	142.74	48.00	钢框架结构/ 钢筋混凝土结构
3	辅助用房	1F	3.90	48.00	48.00	48.00	0.00	48.00	模块化钢结构
4	合计			911.88	1054.62	911.88	142.74	911.88	

图 例

征地红线	———	围墙	———
高程点	▲	地下构筑物	□
新建建筑物	□	进站大门	↓
非机动车停车位	≡	机动车停车位	▤
绿地	※※※		

总平面图 1:250

说明：

- 此地形图由河北卓奥电力工程设计有限公司提供，规划路位置由赵县自然资源和规划局提供。
- 本图坐标为2000坐标系，高程为1985国家高程。图中标注单位为米，图中尺寸均为中心线。
- 变电站位于石家庄市赵县赵州镇南解家疃村西北约400m。北侧紧邻规划路北辰路。
- 变电站距周边公共设施安全距离满足相应规程规范。

- 站址位置已取得不动产权证书。
- 站内工艺布置满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》要求。
- 消防泵房及消防水池位于配电装置室北侧，消防水池容积为324m³；总事故油池位于站区北侧。

石家庄电业设计研究院有限公司

石家庄赵县自强（城北）110千伏输变电工程		工程	施工图	设计阶段
批 准	曹文杰	总平面图		
审 核	董建廷			
校 核	李丰			
设 计	梁雨晴			
制 图	仰西			
时 间	2026.08	2026.08	2026年08月28日	比 例 1:250 图 号 B18X10-01S-T01-01